



Certifikát o typovej skúške DVGW

DW-8501BN0454

registračné číslo

Oblasť použitia	Výrobky na zásobovanie vodou
Dodávateľ	Závod gabotherm Viega GmbH & Co. KG Sanitär- und Heizungssysteme Bernrieder Str. 12, D-94559 Niederwinkling
Druh výrobku	Inštalčné systémy a systémové spojky: Inštalčný systém na vykurovanie a pitnú vodu (8501)
Označenie výrobku	Inštalčný systém na vykurovanie a pitnú vodu pozostávajúci zo závitových a lisovacích spojok z kovu, typ M-MV a viacvrstvových rúrok PE-RT/Al/PE-RT; alternatívne nezalisované netesné
Model	gabotherm PE-RT/Al
Skúšobné protokoly	Typová skúška: VA KU 25737 zo dňa 17.10.2014 (TGM) Typová skúška: B282/12.3 zo dňa 20.12.2013 (IMA) Mechanická skúška: VA KU 23295 zo dňa 10.03.2010 (TGM) Mechanická skúška: 320307/0.1/78116 zo dňa 07.08.2007 (SKZ) Mechanická skúška: B02.1/5+B02.2/5 zo dňa 08.03.2006 (IMA)
Skúšobné podklady	DVGW W 534 (01.05.2004) UBA METALLE (23.04.2013) BGA KTW (12.12.1985) DVGW W 270 (01.11.2007)
Doba platnosti/č. j.	31.05.2020/15-0133-WNV

31.03.2015 GI E-1/2

Dátum, vypracoval, list, vedúci certifikačného miesta

DVGW CERT GmbH je spoločnosť na certifikáciu výrobkov na zásobovanie energiou a vodou akreditovaná nemeckým akreditačným orgánom DAkkS podľa DIN EN 45011:1998.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ	Technické údaje	Poznámky
gabotherm PE-RT/Al	priemer: 16,0 x 2,00 mm	
gabotherm PE-RT/Al	priemer: 20,0 x 2,00 mm	
gabotherm PE-RT/Al	priemer: 20,0 x 2,50 mm	
gabotherm PE-RT/Al	priemer: 25,0 x 2,50 mm	
gabotherm PE-RT/Al	priemer: 26,0 x 3,00 mm	
gabotherm PE-RT/Al	priemer: 32,0 x 3,00 mm	
gabotherm PE-RT/Al	priemer: 40,0 x 3,50 mm	
gabotherm PE-RT/Al	priemer: 50,0 x 4,00 mm	
gabotherm PE-RT/Al	priemer: 63,0 x 4,50 mm	

Certifikované diely/materiály

Registračné č.	Diel (druh výrobku)	Model/typ	Výrobca
DW-8236BP5589	rúrka PE-RT/Al/PE-RT, sk. 1	PE-RT/Al/PE-RT viacvrstvová rúrka	Becker Plastics GmbH
DW-5253BR0274	tesniaci materiál pre inštalácie na vykurovanie a pitnú vodu	E 3609-70/E 3609-70	Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG
DW-8236CL0506	rúrka PE-RT/Al/PE-RT, sk. 1	HAKATHEN®/HAKATHEN®	HakaGerodur AG

Spôsob použitia/poznámky

k používaným spojкам: IPA Produktions- und Vertriebsges. m.b.H., A - 3163 Rohrbach

– lisovacie spojky: kovové, typ: M-MV

– lisovacie spojky: kovové, typ: M-MV, nezalisované, netesné, model: TH-U, 16,0 x 2,00 mm; 20,0 x 2,00 mm; 26,0 x 3,00 mm; 32,0 x 3,00 mm

– závitové spojky: kovové, typ: M-MV, 16,0 x 2,00 mm; 20,0 x 2,00 mm a 26,0 x 3,00 mm

Materiál spojok:

CW626N alebo CC752S

k používaným viacvrstvovým rúrkam:

– PE-RT/Al/PE-RT (HAKATHEN®) v rozmeroch: 16,0 x 2,00 mm (Al: 0,20 mm), 16,0 x 2,00 mm (Al: 0,40 mm), 20,0 x 2,00 mm (Al: 0,25 mm), 20,0 x 2,00 mm (Al: 0,40 mm), 25,0 x 2,50 mm (Al: 0,35 mm), 25,0 x 2,50 mm (Al: 0,50 mm), 26,0 x 3,00 mm (Al: 0,35 mm), 26,0 x 3,00 mm (Al: 0,50 mm), 32,0 x 3,00 mm (Al: 0,50 mm), 40,0 x 3,50 mm (Al: 0,50 mm) a 50,0 x 4,00 mm (Al: 0,60 mm)

– PE-RT/Al/PE-RT (Becker Plastics) v rozmere: 63,0 x 4,50 mm (Al: 0,80 mm)